

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-VY.ПБ25.В.03391

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0006507

Иностранное частное производственное унитарное предприятие "ВЕЗА-Г" (ИП "ВЕЗА-Г"). Адрес: 246027, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9Д/1. Телефон: +375232215447. Факс: +375232215449.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Иностранное частное производственное унитарное предприятие "ВЕЗА-Г" (ИП "ВЕЗА-Г"). Адрес: 246027, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9Д/1. Телефон: +375232215447. Факс: +375232215449.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Люки (клапаны) для естественного дымоудаления по ТУ ВУ 810000679.022-2010 с изм. № 1. Типы согласно приложения (бланк № 0006122). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 48 6360

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7308

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ); ГОСТ Р 53301-2013 "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость".

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 3622-С/ТР от 16.11.2015 г., № 3623-С/ТР от 16.11.2015 г., № 3624-С/ТР от 16.11.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 5с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.И1126.04ЖЛЖ0/СМК.468-15 от 02.10.2015г. до 01.10.2018г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «БизнесСтройКонсалт», рег. № РОСС RU.И1126.04ЖЛЖ0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.11.2015

по 15.11.2020

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

Э.М. Зуев

инициалы, фамилия

подпись

С.А. Галайчук

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-VY.ПБ25.В.03391

(обязательная сертификация)

№ 0006122

### Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
48 6360 7308	Люки (клапаны) для естественного дымоудаления горизонтальные одно- и двустворчатые. Инерционность срабатывания не более 90 с при эквивалентной снеговой нагрузке не менее $600 \pm 50 \text{ Н/м}^2$ и не более $2354 \text{ Н/м}^2$ и ветровом давлении не менее $11 \pm 1 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$ .	ТУ ВУ 810000679.022-2010 с изм.№1.
48 6360 7308	Люки (клапаны) для естественного дымоудаления вертикальные оконного типа. Инерционность срабатывания не более 90 с при ветровом давлении не менее $11 \pm 1 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$ .	ТУ ВУ 810000679.022-2010 с изм.№1.
48 6360 7308	Люки (клапаны) для естественного дымоудаления вертикальные жалюзийного типа. Инерционность срабатывания не более 90 с при ветровом давлении не менее $11 \pm 1 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$ .	ТУ ВУ 810000679.022-2010 с изм.№1.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

Э.М. Зуев

инициалы, фамилия

С.А. Галайчук

инициалы, фамилия