

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02233

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013997

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЗА" (ООО "ВЕЗА").  
Адрес: 141190, РОССИЯ, Московская область, город Фрязино, Заводской проезд, дом 6.  
ОГРН: 1027739487082. Телефон: 84957451573. Факс: 84956269932. E-mail: veza@veza.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЗА" (ООО "ВЕЗА").  
Адрес: 141190, РОССИЯ, Московская область, город Фрязино, Заводской проезд, дом 6.  
ОГРН: 1027739487082. Телефон: 84957451573. Факс: 84956269932. E-mail: veza@veza.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность").  
Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, стр.А. Адрес места осуществления деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, Литер А. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfapb.ru  
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные дымовые типа КЭД,  
выпускаемые по ТУ 4863-223-40149153-16.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):  
48 6331

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:  
8481 80 990 7

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.201 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). ГОСТ Р 53301-2013 "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость".

Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – Е 120.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 585-С/ТР-16 от 01.09.2016 г., Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.И122.04ЕР / ОС.СМК.02714-15 от 22.10.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.09.2016 по 15.09.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

А.А. Гомзов  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Д.Н. Байгушкин  
инициалы, фамилия